

VENTILATIONSSYSTEM

Allmänt:

Varje lägenhet betjäns av ett eget ventilationsaggregat med till- och frånluft med värmeåtervinning. De byggnader som har egna trapphus betjäns av en frånluftsfläkt placerad på vind. Brottkärns byväg 5 har ett separat ventilationsaggregat placerad på vind som betjänar de allmänna utrymmena, så som trapphus, vindsförråd och barnvagnsrum.

Lägenhet:

Tilluft blåses in i sovrum och vardagsrum och frånluft suges ut från kök och badrum. Aggregatet är placerat i badrum, klädkammare eller i FTX-utrymme på övre plan beroende på lägenhetstyp.



I hall sitter ventilationsaggregatets manöverpanel. **Viktigt att inga värden och inställningar ändras i manöverpanelen då lägenhetens luftflöden är rätt injusterade från start efter regler och normer.**



Vid eventuell felsökning kan fastighetsskötaren eller tekniker gå in och läsa av i panelen.

När spisfläkten används ökas tilluften i sov- och vardagsrum för att kompensera att mer luft sugs ur lägenheten. Spisfläktens metallfettfilter behöver vid jämna mellanrum rengöras. Läs mer i bopärmen.

Kåpan är försett med ett filterlarm då filtret behöver rengöras.

För bästa funktion på spiskåpa bör kåpan öppnas någon minut innan matlagning påbörjas. Även ett fönster bör öppnas då kåpan är aktiv. Välj ett fönster en bit ifrån köket.

